

СРЕДНЕТЕРЕШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СТАРОКУЛАТКИНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
433934, Ульяновская область,
Старокулаткинский район, с.Средняя Терешка,
ул.Марата Асадуллина,160
тел.(8249) 32-5-30
ОКПО 25327765 ОГРН 1027300908304
ИНН/КПП 7317002289/731501001

Заместителю главного государственного
инспектора Павловского, Радищевского и
Старокулаткинского районов
по пожарному надзору
Азизову В.С.

№ _____

На № 49 от 16.05.2019г.

В ответ на Ваше представление по устранению нарушений требований пожарной безопасности от «16» апреля 2019г. № 110 сообщая следующее.

Представление о нарушении законодательства было рассмотрено на собрании трудового коллектива МКОО «СРЕДНЕТЕРЕШАНСКАЯ СШ».

Выявленные нарушения недопустимы, поскольку они нарушают Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».

Проведены следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

1. Проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещениях щитовой, спортивного зала и столовой.
2. Документация на установку и систему противопожарной защиты хранится в сейфе у директора школы
3. Подана заявка на специальное обучение и получение квалификационных удостоверений лиц, работающих в котельной.
4. В помещении дежурного персонала обеспечено наличие инструкций о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.
5. Обеспечено наличие на дверях помещений котельной и помещения, где расположен электрощит, обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.
6. Организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты и оформлены соответствующие акты проверки.
7. Приобретен электрический фонарь для дежурного персонала.
8. Огнетушитель, расположенный в коридоре 1 этажа, ведущего в спортивный зал, заменен на новый.
9. Первичные средства пожаротушения в помещениях расположены на видных местах, вблизи от выходов.
10. Эвакуационное освещение на лестничных клетках отремонтировано.

11. В помещении для хранения реактивов в кабинете химии старый светильник заменен на новый.

12. Проведен ремонт в некоторых участках кровли.

13. Подана заявка на специальное обучение лица, эксплуатирующего котельные и другие теплопроизводящие установки.

14. Подана заявка на приобретение пожарных извещателей для помещения спортивного зала.

15. Подана заявка на приобретение световых оповещателей «Выход» для дверей основного и эвакуационного выходов дошкольной группы.

"16" мая 2019 г.

Директор школы

М.П.



К.М.Давыдов